

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör KR-Sten AB

Byggeramikrådets
behörighetsnummer

201810260

Org.nummer 559143-3924

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag Gjensidige

Objekt BABORD 1 Malmö, hus P1, lgh 1 - 4

Beställare Måleri Ekbladhs AB

Nyproduktion Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2021-08-23

till 2021-09-04

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ Golv Tillverkare/Leverantör Zebra Systembenämning Zebra System F1

■ Vägg våtzon 1 Tillverkare/Leverantör Zebra Systembenämning Zebra System F1

■ Vägg våtzon 2 Tillverkare/Leverantör Zebra Systembenämning Zebra System F1

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

■ Underlagen uppfyller branschreglernas krav.

Golv: Ja Nej Vägg: Ja Nej Om "Nej", förtydliga nedan.

■ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25-1:150/1:100-1:200) innan tätskikt applicerats. Ja

■ Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt Ja

■ Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör Ja

■ Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet Ja

■ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning Ja

■ Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? Ja Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Krystian Rudczuk

Våtrumsansvarig arbetsledare Krystian Rudczuk

Ort och datum Påarp 2022-01-18

Signerat via BankID av Krystian Rudczuk

Dokumentet avser (ange antal) 8 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till Beställare

Kopia och monteringsanvisning till Behörigt företag

vatten
täta
våtrum

Byggeramikrådet

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör KR-Sten AB

Bygggeramikrådets
behörighetsnummer 201810260 Org.nummer 559143-3924

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag Gjensidige

Objekt Babord 1 Malmö, hus P3, lgh 1-3

Beställare Måleri Ekbladhs AB

Nyproduktion Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2021-09-06 till 2021-09-18

Av Bygggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

<input checked="" type="checkbox"/> Golv	Tillverkare/Leverantör <u>Zebra</u>	Systembenämning <u>Zebra System F1</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Vägg våtzon 1	Tillverkare/Leverantör <u>Zebra</u>	Systembenämning <u>Zebra System F1</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Vägg våtzon 2	Tillverkare/Leverantör <u>Zebra</u>	Systembenämning <u>Zebra System F1</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav.
Golv: Ja Nej Vägg: Ja Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25-1:150/1:100-1:200) innan tätskikt applicerats. Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt Ja
- Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning Ja
- Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? Ja Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Bygggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Krystian Rudczuk

Våtrumsansvarig arbetsledare Krystian Rudczuk

Ort och datum Påarp 2022-01-18

Signerat via BankID av Krystian Rudczuk

Dokumentet avser (ange antal) 6 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till Beställare

Kopia och monteringsanvisning till Behörigt företag

**vatten
täta
våtrum**

Bygggeramikrådet

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör FSA Teknik AB

Byggeramikrådets
behörighetsnummer 202201016 Org.nummer 556988-1500

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag Trygg hansa

Objekt Babord 1 Malmö. Hus P4. Lgh 1001-1703.

Beställare Serneke AB.

Nyproduktion Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2022-01-18 till 2022-04-22

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ Golv Tillverkare/Leverantör Zebra Systembenämning Zebra System F1

■ Vägg våtzon 1 Tillverkare/Leverantör Zebra Systembenämning Zebra System F1

■ Vägg våtzon 2 Tillverkare/Leverantör Zebra Systembenämning Zebra System F1

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

■ Underlagen uppfyller branschreglernas krav.

Golv: Ja Nej Vägg: Ja Nej Om "Nej", förtydliga nedan.

■ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25-1:150/1:100-1:200) innan tätskikt applicerats. Ja

■ Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt Ja

■ Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör Ja

■ Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet Ja

■ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning Ja

■ Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? Ja Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Stefan Emeric Nagy

Våtrumsansvarig arbetsledare Stefan Emeric Nagy

Ort och datum Malmö 2022-04-22 2022-04-22

Signerat via BankID av Stefan-Emeric Nagy

Dokumentet avser (ange antal) 25 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till Beställare

Kopia och monteringsanvisning till Behörigt företag

vatten
täta
våtrum

Byggeramikrådet

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör KR-Sten AB

Bygggeramikrådets
behörighetsnummer 201810260 Org.nummer 559143-3924

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag Gjensidige

Objekt BABORD 1 MALMÖ, hus P2, lgh 1001-1602

Beställare Måleri Ekbladhs AB

Nyproduktion Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2021-09-20 till 2021-11-27

Av Bygggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ Golv Tillverkare/Leverantör Zebra Systembenämning Zebra System F1

■ Vägg våtzon 1 Tillverkare/Leverantör Zebra Systembenämning Zebra System F1

■ Vägg våtzon 2 Tillverkare/Leverantör Zebra Systembenämning Zebra System F1

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

■ Underlagen uppfyller branschreglernas krav.

Golv: Ja Nej Vägg: Ja Nej Om "Nej", förtydliga nedan.

■ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25-1:150/1:100-1:200) innan tätskikt applicerats. Ja

■ Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt Ja

■ Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör Ja

■ Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet Ja

■ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning Ja

■ Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? Ja Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Bygggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Krystian Rudczuk

Våtrumsansvarig arbetsledare Krystian Rudczuk

Ort och datum Påarp 2022-01-18

Signerat via BankID av Krystian Rudczuk

Dokumentet avser (ange antal) 30 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till Beställare

Kopia och monteringsanvisning till Behörigt företag

**vatten
täta
våtrum**

Bygggeramikrådet

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör KR-Sten AB

Byggeramikrådets
behörighetsnummer 201810260 Org.nummer 559143-3924

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag Gjensidige

Objekt Babord hus P4, lgh 1902, 1801, 1802, 1803

Beställare AB EKBLADHS MÅLERI

Nyproduktion Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2021-11-20 till 2021-12-22

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ Golv Tillverkare/Leverantör Zebra Systembenämning Zebra System F1

■ Vägg våtzon 1 Tillverkare/Leverantör Zebra Systembenämning Zebra System F1

■ Vägg våtzon 2 Tillverkare/Leverantör Zebra Systembenämning Zebra System F1

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav.
Golv: Ja Nej Vägg: Ja Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25-1:150/1:100-1:200) innan tätskikt applicerats. Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt Ja
- Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning Ja
- Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? Ja Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Krystian Rudczuk

Våtrumsansvarig arbetsledare Krystian Rudczuk

Ort och datum Påarp 2022-04-20

Signerat via BankID av Krystian Rudczuk

Dokumentet avser (ange antal) 4 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till Beställare

Kopia och monteringsanvisning till Behörigt företag

vatten
täta
våtrum

Byggeramikrådet